## 産業廃棄物焼却施設の維持管理(ミッションランド)（令和3年9月分）

法第十五条の二の三第二項（施行規則第十二条の七の二）に基づく産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報の公開

施設の所在地：久喜市河原井町２７番

令和3年9月分

イ.

| | 種類 | 数量 |
|---|---|---|
| **処分した産業廃棄物の種類及び数量** | 汚泥 | 105.3 t |
| | 廃油 | 33.1 t |
| | 廃酸 | 3.8 t |
| | 廃アルカリ | 0.2 t |
| | 廃プラスチック類 | 685.4 t |
| | 紙くず | 0.6 t |
| | 木くず | 28.4 t |
| | 繊維くず | 0.0 t |
| | 動植物性残渣 | 306.6 t |
| | ゴムくず | 0.0 t |
| | 動物系固形不要物 | 0.0 t |
| | 廃油(※) | 3.5 t |
| | 廃酸(※) | 0.0 t |
| | 廃アルカリ(※) | 0.0 t |
| | 感染性産業廃棄物(※) | 419.1 t |

(※)特別管理産業廃棄物

ロ.

| | (1)測定を行った位置 | (2)結果の得られた年月日 | (3)測定の結果 |
|---|---|---|---|
| **燃焼ガス温度** | 焼却炉出口 | 月内平均値 | 882℃ |
| **減温塔入口温度** | 減温塔入口 | 月内平均値 | 379℃ |
| **集じん器に流入する燃焼ガス温度** | バグ入口 | 月内平均値 | 180 ℃ |
| **排ガス中のばいじんの量** | 煙突 | 月内平均値 | 0.0007 g/㎥N |
| **排ガス中の塩化水素の濃度** | 煙突 | 月内平均値 | 104.2m |
| **排ガス中の窒素酸化物の濃度** | 煙突 | 月内平均値 | 92.8m |
| **排ガス中の硫黄酸化物の濃度** | 煙突 | 月内平均値 | 9.0m |
| **排ガス中の一酸化炭素の濃度** | 煙突 | 月内平均値 | 5.1ppm |

ハ.

| | 冷却設備 | 排ガス設備 |
|---|---|---|
| ばいじんの除去を行った年月日 | 運転時自動排出 | 運転時自動排出 |

ニ.

| | | (1)採取した位置 | (2)採取した年月日 | (3)結果の得られた年月日 | (4)測定の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | | 煙突 | 令和2年6月24日 | 令和2年8月4日 | 0.041 ng-TEQ/㎥ |
| ばい煙濃度 | ばいじん | 煙突 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月28日 | 0.0011 g/㎥ 未満 |
| | 塩化水素 | 煙突 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月28日 | 74 mg/㎥ |
| | 硫黄酸化物 | 煙突 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月28日 | 6.5 ppm |
| | 窒素酸化物 | 煙突 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月28日 | 85 ppm |

ホ.発電電力量　257,330 kWh