産業廃棄物焼却施設の維持管理(ミッションランド)（令和4年4月分）

法第十五条の二の三第二項（施行規則第十二条の七の二）に基づく産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報の公開

施設の所在地：久喜市河原井町２７番

令和4年4月分

イ.

	種類	数量
処分した産業廃棄物の種類及び数量	汚泥	303.8 t
	廃油	22.5 t
	廃酸	3.0 t
	廃アルカリ	21.3 t
	廃プラスチック類	813.4 t
	紙くず	1.4 t
	木くず	20.7 t
	繊維くず	0.7 t
	動植物性残渣	302.4 t
	ゴムくず	0.0 t
	動物系固形不要物	0.0 t
	廃油(※)	2.6 t
	廃酸(※)	0.1 t
	廃アルカリ(※)	0.0 t
	感染性産業廃棄物(※)	763.9 t

(※)特別管理産業廃棄物

ロ.

	(1)測定を行った位置	(2)結果の得られた年月日	(3)測定の結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	月内平均値	870 ℃
減温塔入口温度	減温塔入口	月内平均値	388 ℃
集じん器に流入する燃焼ガス温度	バグ入口	月内平均値	180 ℃
排ガス中のばいじんの量	煙突	月内平均値	0.0005 g/㎥N
排ガス中の塩化水素の濃度	煙突	月内平均値	100.5m
排ガス中の窒素酸化物の濃度	煙突	月内平均値	107.3m
排ガス中の硫黄酸化物の濃度	煙突	月内平均値	7.7m
排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙突	月内平均値	5.0ppm

ハ.

	冷却設備	**排ガス設備**
ばいじんの除去を行った年月日	運転時自動排出	運転時自動排出

ニ.

		(1)採取した位置	(2)採取した年月日	(3)結果の得られた年月日	(4)測定の結果
ダイオキシン類		煙突	令和3年12月22日	令和4年2月9日	0.022 ng-TEQ/㎥
ばい煙濃度	ばいじん	煙突	令和3年12月22日	令和4年2月9日	0.00092 g/㎥ 未満
	塩化水素	煙突	令和3年12月22日	令和4年2月9日	62 mg/㎥
	硫黄酸化物	煙突	令和3年12月22日	令和4年2月9日	7.1 ppm

	窒素酸化物	煙突	令和3年12月22日	令和4年2月9日	89 ppm

ホ.発電電力量　394,840 kWh