産業廃棄物焼却施設の維持管理（ミッションランド）（令和 6 年 3 月分）
法第十五条の二の三第二項（施行規則第十二条の七の二）に基づく産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報の公開
施設の所在地：埼玉県久喜市河原井町 26 番、27 番

イ.

	種類	数量(t)
処分した産業廃棄物の種類及び数量	汚泥	286.4
	廃油	54.5
	廃酸	11.9
	廃アルカリ	0.6
	廃プラスチック類	1471.0
	紙くず	8.1
	木くず	14.6
	繊維くず	1.1
	動植物性残渣	405.3
	ゴムくず	0
	動物系固形不要物	0
	廃油(※)	5.0
	廃酸(※)	0.1
	廃アルカリ(※)	0.1
	感染性産業廃棄物(※)	1473.5

(※)特別管理産業廃棄物

ロ.

	(1)測定を行った位置	(2)結果の得られた年月日	(3)測定の結果 (1 号炉)	(4)測定の結果 (2 号炉)
燃焼ガス温度(℃)	焼却炉出口	月内平均値	869	871
減温塔入口温度(℃)	減温塔入口	月内平均値	372	-
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグ入口	月内平均値	180	185
排ガス中のばいじん量(g/㎥N)	煙突	月内平均値	0.0038	0.0000
排ガス中の塩化水素濃度(ppm)	煙突	月内平均値	100.4	105.9
排ガス中の窒素酸化物濃度(ppm)	煙突	月内平均値	91.0	106.8
排ガス中の硫黄酸化物濃度(ppm)	煙突	月内平均値	14.2	8.4
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	月内平均値	8.3	5.3

ハ.

		冷却設備	排ガス設備
ばいじんの除去を行った年月日	1 号炉	運転時自動排出	運転時自動排出
	2 号炉	運転時自動排出	運転時自動排出

ニ.

1 号炉

		(1)採取位置	(2)採取年月日	(3)結果の得られた年月日	(4)測定の結果
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥)		煙突	令和 5 年 12 月 20 日	令和 6 年 2 月 8 日	0.065
ばい煙濃度	ばいじん(g/㎥ 未満)	煙突	令和 5 年 12 月 20 日	令和 6 年 2 月 8 日	0.00077
	塩化水素(mg/㎥)	煙突	令和 5 年 12 月 20 日	令和 6 年 2 月 8 日	65
	硫黄酸化物(ppm)	煙突	令和 5 年 12 月 20 日	令和 6 年 2 月 8 日	8.2
	窒素酸化物(ppm)	煙突	令和 5 年 12 月 20 日	令和 6 年 2 月 8 日	79

2 号炉

		(1)採取位置	(2)採取年月日	(3)結果の得られた年月日	(4)測定の結果
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥)		煙突	令和 5 年 7 月 21 日	令和 5 年 8 月 25 日	0.12
ばい煙濃度	ばいじん(g/㎥ 未満)	煙突	令和 6 年 1 月 30 日	令和 6 年 2 月 27 日	0.0011
	塩化水素(mg/㎥)	煙突	令和 6 年 1 月 30 日	令和 6 年 2 月 27 日	59
	硫黄酸化物(ppm)	煙突	令和 6 年 1 月 30 日	令和 6 年 2 月 27 日	22
	窒素酸化物(ppm)	煙突	令和 6 年 1 月 30 日	令和 6 年 2 月 27 日	110

ホ.

発電電力量(kWh)	290,400