産業廃棄物焼却施設の維持管理（ミッションランド）（令和 7 年 3 月分）
法第十五条の二の三第二項（施行規則第十二条の七の二）に基づく産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報の公開
施設の所在地：埼玉県久喜市河原井町 26 番、27 番

イ.

	種類	数量(t)
処分した産業廃棄物の種類及び数量	汚泥	482.2
	廃油	37.0
	廃酸	23.0
	廃アルカリ	9.2
	廃プラスチック類	2429.4
	紙くず	7.2
	木くず	20.7
	繊維くず	0.2
	動植物性残渣	382.4
	ゴムくず	0.0
	動物系固形不要物	0.0
	廃油(※)	3.4
	廃酸(※)	0.1
	廃アルカリ(※)	0.0
	感染性産業廃棄物(※)	1517.7

(※)特別管理産業廃棄物

ロ.

	(1)測定を行った位置	(2)結果の得られた年月日	(3)測定の結果(1 号炉)	(4)測定の結果(2 号炉)
燃焼ガス温度(℃)	焼却炉出口	月内平均値	862	865
減温塔入口温度(℃)	減温塔入口	月内平均値	389	-
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグ入口	月内平均値	180	185
排ガス中のばいじん量(g/㎥N)	煙突	月内平均値	0.0005	0.0000
排ガス中の塩化水素濃度(ppm)	煙突	月内平均値	101.8	84.2
排ガス中の窒素酸化物濃度(ppm)	煙突	月内平均値	100.0	125.5
排ガス中の硫黄酸化物濃度(ppm)	煙突	月内平均値	13.9	11.4
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	月内平均値	9.3	5.8

ハ.

		冷却設備	排ガス設備
ばいじんの除去を行った年月日	1 号炉	運転時自動排出	運転時自動排出
	2 号炉	運転時自動排出	運転時自動排出

ニ.

1 号炉

		(1)採取位置	(2)採取年月日	(3)結果の得られた年月日	(4)測定の結果
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥)		煙突	令和 6 年 6 月 28 日	令和 6 年 7 月 19 日	0.0019
ばい煙濃度	ばいじん(g/㎥)	煙突	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 20 日	0.001 未満
	塩化水素(mg/㎥)	煙突	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 20 日	38
	硫黄酸化物(ppm)	煙突	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 20 日	3
	窒素酸化物(ppm)	煙突	令和 6 年 12 月 2 日	令和 6 年 12 月 20 日	97

2 号炉

		(1)採取位置	(2)採取年月日	(3)結果の得られた年月日	(4)測定の結果
ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥)		煙突	令和 6 年 5 月 10 日	令和 6 年 6 月 6 日	0.25
ばい煙濃度	ばいじん(g/㎥)	煙突	令和 7 年 2 月 26 日	令和 7 年 3 月 12 日	0.00087 未満
	塩化水素(mg/㎥)	煙突	令和 7 年 2 月 26 日	令和 7 年 3 月 12 日	56
	硫黄酸化物(ppm)	煙突	令和 7 年 2 月 26 日	令和 7 年 3 月 12 日	8.8
	窒素酸化物(ppm)	煙突	令和 7 年 2 月 26 日	令和 7 年 3 月 12 日	78

ホ.

発電電力量(kWh)	388,260