産業廃棄物焼却施設の維持管理（ミッションランド）（令和 7 年 7 月分）
法第十五条の二の三第二項（施行規則第十二条の七の二）に基づく産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報の公開
施設の所在地：埼玉県久喜市河原井町 26 番、27 番

イ.

| | 種類 | 数量(t) |
|---|---|---|
| 処分した産業廃棄物の種類及び数量 | 汚泥 | 423.3 |
| | 廃油 | 36.4 |
| | 廃酸 | 21.8 |
| | 廃アルカリ | 0.1 |
| | 廃プラスチック類 | 2464.1 |
| | 紙くず | 3.6 |
| | 木くず | 12.8 |
| | 繊維くず | 0.7 |
| | 動植物性残渣 | 303.2 |
| | ゴムくず | 0.0 |
| | 動物系固形不要物 | 0.0 |
| | 廃油(※) | 2.3 |
| | 廃酸(※) | 0.0 |
| | 廃アルカリ(※) | 0.0 |
| | 感染性産業廃棄物(※) | 1366.4 |
| 一般廃棄物の種類及び数量 | 事業系可燃ごみ | 2.3 |

(※)特別管理産業廃棄物

ロ.

| | (1)測定を行った位置 | (2)結果の得られた年月日 | (3)測定の結果 (1 号炉) | (4)測定の結果 (2 号炉) |
|---|---|---|---|---|
| 燃焼ガス温度(℃) | 焼却炉出口 | 月内平均値 | 873 | 874 |
| 減温塔入口温度(℃) | 減温塔入口 | 月内平均値 | 380 | - |
| 集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃) | バグ入口 | 月内平均値 | 180 | 185 |
| 排ガス中のばいじん量(g/㎥N) | 煙突 | 月内平均値 | 0.0007 | 0.0000 |
| 排ガス中の塩化水素濃度(ppm) | 煙突 | 月内平均値 | 88.7 | 84.7 |
| 排ガス中の窒素酸化物濃度(ppm) | 煙突 | 月内平均値 | 88.2 | 120.2 |
| 排ガス中の硫黄酸化物濃度(ppm) | 煙突 | 月内平均値 | 14.5 | 10.7 |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) | 煙突 | 月内平均値 | 9.8 | 2.2 |

ハ.

| | | 冷却設備 | 排ガス設備 |
|---|---|---|---|
| ばいじんの除去を行った年月日 | 1 号炉 | 運転時自動排出 | 運転時自動排出 |
| | 2 号炉 | 運転時自動排出 | 運転時自動排出 |

ニ.

1 号炉

| | | (1)採取位置 | (2)採取年月日 | (3)結果の得られた年月日 | (4)測定の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥) | | 煙突 | 令和 7 年 6 月 23 日 | 令和 7 年 7 月 14 日 | 0.017 |
| ばい煙濃度 | ばいじん(g/㎥) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 23 日 | 令和 7 年 7 月 14 日 | 0.001 未満 |
| | 塩化水素(mg/㎥) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 23 日 | 令和 7 年 7 月 14 日 | 71 |
| | 硫黄酸化物(ppm) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 23 日 | 令和 7 年 7 月 14 日 | 7.6 |
| | 窒素酸化物(ppm) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 23 日 | 令和 7 年 7 月 14 日 | 95 |

2 号炉

| | | (1)採取位置 | (2)採取年月日 | (3)結果の得られた年月日 | (4)測定の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類(ng-TEQ/㎥) | | 煙突 | 令和 7 年 6 月 17 日 | 令和 7 年 7 月 29 日 | 0.16 |
| ばい煙濃度 | ばいじん(g/㎥) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 17 日 | 令和 7 年 7 月 29 日 | 0.0011 未満 |
| | 塩化水素(mg/㎥) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 17 日 | 令和 7 年 7 月 29 日 | 150 |
| | 硫黄酸化物(ppm) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 17 日 | 令和 7 年 7 月 29 日 | 14 |
| | 窒素酸化物(ppm) | 煙突 | 令和 7 年 6 月 17 日 | 令和 7 年 7 月 29 日 | 120 |

ホ.

| | |
|---|---|
| 発電電力量(kWh) | 345,430 |